Т.в.о. генерального директора
АТ «Херсонська ТЕЦ»

_____ В. І. Судак

М.П.

ПРОТОКОЛ №3

відкритих слухань з питання щодо затвердження розподілу заходів ремонтної програми у тарифах з відпуску електричної та виробництва теплової енергії на 2019 рік за джерелами фінансування для АТ «Херсонська теплоелектроцентраль», затверджених постановою 1697 від 10.12.2018 р.

«06» серпня 2019 року **м. Херсон**

Місце проведення відкритого обговорення: м. Херсон, Бериславське шосе 1, конференц-зал.

ЗАПРОШЕНІ та ПРИСУТНІ:

Судак Віктор Іванович – т. в. о. генерального директора АТ «Херсонська ТЕЦ»;

Поліщук Євген Олександрович – головний спеціаліст відділу адміністративно-господарської роботи Головного управління Державної казначейської служби України у Херсонській області;

Берков Анатолій Володимирович – головний спеціаліст Сектору НКРЕКП у Херсонській області;

Чорний Іван Васильович – заступник директора департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Херсонської обласної державної адміністрації;

Тімуш Марія Іванівна – юрисконсульт АТ «Херсонська ТЕЦ»;

Попцева Тетяна Анатоліївна – заступник директора технічного – начальник виробничо-технічного відділу АТ «Херсонська ТЕЦ»;

Котенко Марина Олегівна - начальник фінансово – економічного відділу АТ «Херсонська ТЕЦ»;

Хомік Тетяна Юріївна – інженер ВТВ АТ «Херсонська ТЕЦ»;

Інші заінтересовані особи, які подали заявки на участь.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання головуючого та секретаря відкритого обговорення.

2. Обговорення питання щодо затвердження розподілу заходів ремонтної програми у тарифах з відпуску електричної та виробництва теплової енергії на 2019 рік за джерелами фінансування для АТ «Херсонська ТЕЦ» затверджених постановою 1697 від 10.12.2018 р.

3. Виступи учасників відкритого обговорення та прийняття рішень за наслідками відкритого обговорення.

З першого питання порядку денного відритого обговорення

СЛУХАЛИ:

Попцеву Тетяну Анатоліївну, заступника директора технічного – начальника виробничо-технічного відділу АТ «Херсонська ТЕЦ», яка привітала учасників відкритого обговорення та запропонувала обрати головою відкритого обговорення Беркова Анатолія Володимировича - головного спеціаліста Сектору НКРЕКП у Херсонській області, а секретарем Хомік Тетяну Юріївну – інженера ВТВ АТ «Херсонська ТЕЦ».

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою відкритого обговорення Беркова Анатолія Володимировича, а секретарем Хомік Тетяну Юріївну.

З другого питання порядку денного відритого обговорення

СЛУХАЛИ:

Беркова Анатолія Володимировича, головного спеціаліста Сектору НКРЕКП у Херсонській області, який привітав присутніх та повідомив присутніх про порядок денний відкритого обговорення та проінформував щодо основних нормативно правових актів, які регулюють питання порядку денного.

Голова відкритих слухань Берков А. В.. запропонував заслухати Попцеву Тетяну Анатоліївну, В. о. директора технічного АТ «Херсонська ТЕЦ», яка ознайомила присутніх з необхідністю зміни ремонтної програми.

Постановою НКРЕКП № 1697 від 10.12.2019 р. для АТ «Херсонська ТЕЦ» було встановлено тарифи на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії з відповідною структурою згідно додатка № 1. Структурою тарифів передбачалося джерело фінансування ремонтної програми в частині амортизаційних відрахувань та виробничої собівартості.

Загальна сума ремонтів складає 15 744,7 тис. грн. (без ПДВ), яка підтверджена додатками НКРЕКП № 4 та № 5 та направлені НКРЕКП ліцензіату в електронному виді.

У розділі амортизаційні відрахування, які не є джерелом фінансування інвестиційної програми ліцензіатом не були враховані витрати на виконання капітального ремонту паротурбінного агрегату ст. № 4 який складається з парової турбіни ПР-30-90/10/0,9 , турбогенератора ТВС-30 та допоміжного обладнання. Рік вводу в експлуатацію паротурбінного агрегату 1967 рік, рік останнього капітального ремонту 1993 рік.

Під час виконання поточного ремонту паротурбінного агрегату ст. № 4 згідно графіка ремонту обладнання АТ «Херсонська ТЕЦ» на 2019 рік встановлено;

- незадовільний стан датчиків температури низу циліндра турбіни за 1 ст. та фланців циліндру турбіни за 1 ст. справа, кінцевих ущільнень турбіни, масляного ущільнення переднього стула, вузлів регулювання, вказівника відносного теплового розширення ротора ЧВТ та ЧНТ, зворотного клапана насосної групи, регулятора швидкості, незадовільний стан редуктора валоповоротного пристрію,

- часткове пошкодження датчиків температури міді, заліза, повітря статора генератора.

Для забезпечення надійної та безаварійної роботи обладнання АТ «Херсонська ТЕЦ» у опалювальному сезоні 2019/2020 р. необхідно включення в ремонту програму на 2019 рік капітального ремонту турбіни парової ПР-30-90/10/0,9 та генератора ТВС-30 ст. № 4.

Виконання заходів планується виконати без збільшення загальних витрат на проведення ремонтної кампанії за рахунок зменшення обсягів робіт з ремонту котла БКЗ-200 ст. № 7 та зменшення витрат на придбання матеріалів для проведення ремонтів господарчим способом електротехнічного обладнання .

Проведені додаткові обстеження стану поверхонь нагріву котла БКЗ-200 ст. № 7 довело можливість експлуатації протягом наступного опалювального сезону.

Виконання робіт по заміні поверхонь нагріву котла № 7 включено до ремонтної програми на 2020 рік.

Скориговані пропозиції ліцензіата здійснюються в межах затвердженої суми фінансування, передбаченої структурою тарифу та додаються до зазначеного протоколу як невід'ємна його частина. (Додаток № 1 на 3 аркушах)

Голова відкритого обговорення, Берков А. В., запропонував учасникам обговорення ставити питання або висловлювати пропозиції.

З другого питання порядку денного відритого обговорення, щодо виступів учасників відкритого обговорення та прийняття рішень за наслідками відкритого обговорення.

Питань та/або пропозицій не надійшло.

Берков Анатолій Володимирович, подякував учасникам за виступи і виніс на розгляд проект рішення за результатами відкритого обговорення.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ВІДКРИТОГО ОБГОВОРЕННЯ:

за результатами проведення відкритих слухань з питання щодо затвердження розподілу заходів ремонтної програми у тарифах з відпуску електричної та виробництва теплової енергії на 2019 рік за джерелами фінансування для АТ «Херсонська ТЕЦ», затверджених Постановою 1697 від 10.12.2019 року:

1. Врахувати інформацію, повідомлену доповідачем і учасниками відкритих слухань, закінчити процедуру відкритих слухань (обговорень) як таку, що відбулось відповідно до вимог п. 2.1. постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України « Про затвердження порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» від 30.06.2017 року № 866 та підтримати ініціативу АТ «Херсонська ТЕЦ» про звернення до НКРЕКП із відповідними розрахунками щодо коригування ремонтної програми з відпуску електричної та виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралі на 2019 рік (без зміни тарифів);

2. Протокол за результатами проведення цих відкритих слухань оприлюднити на офіційному веб-сайті АТ «Херсонська ТЕЦ» та надіслати разом з відповідним пакетом

документів до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України з метою прийняття рішення в межах компетенції.

ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати пропозицію АТ «Херсонська ТЕЦ» щодо перегляду ремонтної програми на 2019 рік.

2. За результатами проведених відкритих обговорень скласти та направити до НКРЕКП протокол на підтримку пропозицій АТ «Херсонська ТЕЦ» щодо перегляду ремонтної програми на 2019 рік

СЛУХАЛИ:

Попцеву Тетяну Анатоліївну, яка подякувала учасникам відкритого обговорення за підтримку намірів АТ «Херсонська ТЕЦ».

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось на засадах гласності та відкритості.

Голова відкритого обговорення Берков Анатолій Володимирович, оголосив про закриття процедури відкритого обговорення.

Головуючий відкритого обговорення, головний спеціаліст Сектору НКРЕКП у Херсонській області _____ **А. В. Берков**

Т.в.о Генерального директора АТ «Херсонська ТЕЦ» _____ **В. І. Судак**

Заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Херсонської обласної державної адміністрації _____ **І. В. Чорний**

Головний спеціаліст відділу адміністративно-господарської роботи Головного управління Державної казначейської служби України у Херсонській області _____ **Є. О. Поліщук**

В. о. директора технічного АТ «Херсонська ТЕЦ» _____ **Т. А. Попцева**

Юрисконсульт АТ «Херсонська ТЕЦ» _____ **М. І. Тімуш**

Начальник фінансово – економічного відділу АТ «Херсонська ТЕЦ» _____ **М. О. Котенко**

Секретар відкритого обговорення _____ **Т. Ю. Хомік**